

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 3 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

156901, Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Парковая, 31
тел./факс (49453) 3-23-94
e-mail: vs3_05@mail.ru
ОКПО 50104897, ОГРН 1024402238090
ИНН/КПП 4431002271/443101001

Заместителю прокурора города
Волгореченск,
младшему советнику юстиции
Е.С.Макеенко

ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.58, г. Волгореченск,
Костромская обл., 156901

Ответ на представление об устранении
нарушений закона
№ 7 от 11.01.2019
на № 16-2018 от 14.12.2018

Уважаемая Елена Сергеевна!

Администрация МБОУ «СОШ №3 города Волгореченска», рассмотрев с участием представителя прокуратуры города Волгореченска представление об устранении нарушений закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» сообщает следующее:


1. Система автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале приведена в надлежащее состояние. Произведены ремонтные работы по замене неисправного датчика (Приложение. Акт проверки работоспособности системы пожарной сигнализации от 12.12.2018г);
2. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) в спортивных залах установлены на видном месте, в соответствии с планом эвакуации, у входов в инвентарную комнату на высоте 1 метра от пола;

По итогам проведенной проверки и выявленных фактах ненадлежащего исполнения закона № 69-ФЗ работнику школы вынесено взыскание в виде замечания Бос Анастасии Евгеньевне, заместителю директора по административно-хозяйственной работе за недостаточность профилактических мер по обеспечению пожарной безопасности учреждения. (Приказ № 111 от 09.01.2019г).

Администрация МБОУ «СОШ №3 города Волгореченска», рассмотрев представление об устранении нарушений требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения РФ утвержденных Постановлением Правительства от 07.10.2017г № 1235 сообщает следующее:

1. Акт обследования и категорирования объекта (территории) образования МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» составлен от 30 января 2018 года. Согласно требованиям Постановления срок завершения устранения замечаний указанных в акте не должен превышать 12 месяцев со дня утверждения акта, следовательно срок устранения замечаний истекает 30.января 2019года;
2. На 11.01.2019г переговоры завершены, определен график и периоды работы охранника, проект договора об осуществлении физической охраны ООО «ОФ «Аргус» находится на рассмотрении, планируемая дата заключения договора 27.01.2019г на период с 28.01.2019 по 27.06.2019г

Директор



Н.С.Капитанова